


Annexe 6-5-5:
Bruit particulier parc éolien
N100- vitesse vent : 7m/s

Etude d'Incidences sur l'Environnement
Parc éolien de Fauvillers


Février 2010

Dossier n° 09.00.54

Légende

 Limite communale


 Eoliennes


 Lieu de mesure


Norme (43dB(A))





Bruit particulier


 <25dB(A)


 25dB(A)<X<30dB(A)


 30dB(A)<X<35dB(A)


 35dB(A)<X<40dB(A)

 40dB(A)<X<42dB(A)

 42dB(A)<X<43dB(A)

 43dB(A)<X<44dB(A)

 44dB(A)<X<45dB(A)

 45dB(A)<X<50dB(A)


Métadonnées:

Fond de plan IGN 1/20.000ème (planches 65/7-8)
Planche 65/7 et 65/8

- Datum Belge 1972
- Ellipsoïde international 1924
- Projection conique conforme Lambert belge 72


Quadrillage: coordonnées métriques Lambert 72

Echelle : 1:15 000



SGS Belgium SA

Parc Créalys rue Phocas Lejeune, 4
B-5032 GEMBLOUX



244100

245000

245900

246800

247700

64400

63600

62800

62000

61200